



ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **43-163-11**

Gültig von: 2019 04 19
bis: 2021 04 19

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Produkt: **Industriesteckdose, schaltbar**

Die vom Auftraggeber vorgestellten Produkte wurden auf Einhaltung mit den Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Normen, Standards und technischen Spezifikationen geprüft. Der OVE bescheinigt die Konformität der gelisteten Produkte und jener Produkte, welche identisch mit den eingereichten hergestellt werden (EN ISO/IEC 17067, Konformitätsbewertungssystem Typ 5).

Der Herstellungsprozess und die Produkte unterliegen einer laufenden Überwachung auf der Grundlage harmonisierter, europäischer Verfahren. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme und vorbehaltlich der Tatsache ausgestellt, dass der Auftraggeber im Besitz sämtlicher Produktrechte ist.

Die Prüfergebnisse sind in folgenden Akten dokumentiert: **TGM-VA EE 37282**

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfung und Zertifizierung



W. Martin

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Dipl.-Ing. W. Martin

Wien, 2019 04 01

OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmdw.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche.



Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Geprüft und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM EN 60309-1:2013-03-01
ÖVE/ÖNORM EN 60309-2:2013-03-01
ÖVE/ÖNORM EN 60309-4:2012-12-01

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

Produkt: Industriesteckdose, schaltbar

Typenbezeichnung:
Technische Daten:

Handelsmarke:

6023

Nennstrom: 32 A
IP44 oder IP44/IP54
2P+PE

PCE / ELCEE / IDE

6123

Nennstrom: 32 A
IP44 oder IP44/IP54
2P+PE

PCE / ELCEE / IDE

6024

Nennstrom: 32 A
IP44 oder IP44/IP54
3P+PE

PCE / ELCEE / IDE

6124

Nennstrom: 32 A
IP44 oder IP44/IP54
3P+PE

PCE / ELCEE / IDE

OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmdw.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche.

6025 Nennstrom: 32 A IP44 oder IP44/IP54 3P+N+PE	PCE / ELCEE / IDE
6125 Nennstrom: 32 A IP44 oder IP44/IP54 3P+N+PE	PCE / ELCEE / IDE
60232 Nennstrom: 32 A IP67 oder IP66/IP67 2P+PE	PCE / ELCEE / IDE
61232 Nennstrom: 32 A IP67 oder IP66/IP67 2P+PE	PCE / ELCEE / IDE
60242 Nennstrom: 32 A IP67 oder IP66/IP67 3P+PE	PCE / ELCEE / IDE
61242 Nennstrom: 32 A IP67 oder IP66/IP67 3P+PE	PCE / ELCEE / IDE
60252 Nennstrom: 32 A IP67 oder IP66/IP67 3P+N+PE	PCE / ELCEE / IDE
61252 Nennstrom: 32 A IP67 oder IP66/IP67 3P+N+PE	PCE / ELCEE / IDE

OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmdw.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche.

Typenliste

Typ	Schutzkontakt- position h	Nennbetriebs- spannung V	Frequenz Hz	Nennisoliations- spannung V
6023 6123 60232 61232	1	Andere Spannungen	Andere Frequenzen	690
	4	100 - 130	50 und 60	
	6	200 - 250	50 und 60	
	7	480 - 500	50 und 60	
	9	380 - 415	50 und 60	
	12	Nach Trenntrafo	50 und 60	
6024 6124 60242 61242	1	Andere Spannungen	Andere Frequenzen	
	3	380 440	50 60	
	4	100 - 130	50 und 60	
	5	600 - 690	50 und 60	
	6	380 - 415	50 und 60	
	7	480 - 500	50 und 60	
	9	200 - 250	50 und 60	
	11	440 - 460	60	
12	Nach Trenntrafo	50 und 60		
6025 6125 60252 61252	1	Andere Spannungen	Andere Frequenzen	
	3	220/380 250/440	50 60	
	4	57/100 - 75/130	50 und 60	
	5	347/600 - 400/690	50 und 60	
	6	200/346 - 240/415	50 und 60	
	7	277/480 - 288/500	50 und 60	
	9	120/208 - 144/250	50 und 60	
	11	250/440 - 265/460	60	
12	Nach Trenntrafo	50 und 60		

OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmdw.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche.